

**Акт № 90 о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности
в области пожарной безопасности**

«26» мая 2025 года
«11» часов «30» минут

с.Зеренда
место составления

1. Вид меры оперативного реагирования: в соответствии со ст.38-1 Закона РК «О гражданской защите», ст.136 Предпринимательского кодекса, приостановить деятельность КГУ «Начальная школа с.Карагай» а именно: здание школы, расположенного по адресу: Зерендинский район, с.Карагай, ул. Школьная 1.

2. Наименование государственного органа контроля и надзора: Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района.

3. Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, составляющего акт о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности: Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области старший лейтенант гражданской защиты Мукишев Дауренбек Рахметоллаевич.

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) его руководителя, а также должность представителя субъекта контроля и надзора, присутствовавшего при оформлении акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности: Заведующая КГУ «Начальная школа с.Карагай» Алкебаева Анель Болатовна .

5. Основание применения меры оперативного реагирования: выявлено нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

1) В здании школы не исправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация. Основание: п.6 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п.29 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. п.4 приложения 32 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31.

2) В коридоре при входе школы светильники эксплуатируются со снятым плафоном, предусмотренный конструкцией светильника. Основание: пп.2 п.86 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55, п. 75 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от

категории, предназначения и вида деятельности. п.18 приложения 32 к совместному приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31.

6. Срок действия меры оперативного реагирования (при необходимости): с 26 мая по 24 июля 2025 года (60 календарных дней).

7. Сведения о получении или отказе от получения акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности (дата и подпись руководителя субъекта контроля и надзора или представителя субъекта контроля и надзора): _____

8. Подпись должностного лица, оформившего акт о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности: Начальник ОЧС Зерендинского района ст. лейтенант 1/3 Меркушев Е.Р. [подпись]

9. Должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись руководителя органа контроля и надзора: Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района подполковник гражданской защиты Жолдин Ерлан Жанбекович [подпись]